



- Megjegyzés:
- Az 1.03 és 1.04 helyiségekben a válaszfalak szerelt szerkezetűek. (típus: LTT; fehér)
 - A rendelőkbeni nyíló bitűzők fala 2,40 m magas (egy légtér a rendelővel)
 - A várókban, közlekedőkben a falra ütközésvédő korlát kerül (lásd: részleírások)
 - A vizesblokkokban +2,13 m-ig, a rendelőkben a kézmosóknaál 1,20 m szélességben +2,13 m-ig; a mosogatók, ill. beépített mosdók felett +0,80 m-től a felső szekrényekig (+1,60 m-ig) csempeburkolat készül.
 - A liftaknában 50.50.4 zártszelvény vízszon csavarozott BETONYP burkolat elválasztó fal készül.
- Anyagmíniségek:
- 38-as fal: PT-38 N+F falazóblokk
 - 30-as fal: PT-30 N+F falazóblokk (kivéve a jelölt helyeken PT-30 hanggátló falazótégla)
 - falazóhabarcs: HF-10 cementes mészhabarcs
 - 10 cm-es fal : RIGIPS CW 75/100
 - 12,5 cm-es fal: RIGIPS CW 75/125

