

FELTÁRÁS JELE	TÁMFAL JELE	ALAPSÍK terep alatti (m)	ALAP ANYAGA	ALAP ÁLLAPOTA	ALAP SZÉLESSEGE (m)	FELMENŐ FAL ANYAGA	FELMENŐ FAL ÁLLAPOTA	FELMENŐ FAL SZÉLESSEGE (m)	TÁMFAL MAG. (m)	HÁTTÖLTÉS ANYAGA	M E G J E G Y Z É S
3	W	0,70	terméskő	kielégítő	0,80	terméskő	helyenként rossz-ki- elégítő	0,80	-	mész- körm. agyag	azonnali helyre- állítás szükséges
4	W	0,30	terméskő	kielégítő	0,60	-	-	0,60	3,50	-	-
4/a	W	0,40	terméskő	kielégítő	0,50	-	-	0,50	4,36	-	-
4/b	W	0,30	terméskő	kifogástalan	nem mérhető	-	-	nem mérhető	3,15	-	-
4/c	W	0,30	terméskő	kielégítő	0,40	-	-	0,40	2,50	-	-
5	T	0,40	terméskő	kielégítő	0,50	-	-	0,50	2,40	kötörm. agyag	-
5/a	T	0,40	terméskő	kielégítő	0,50	-	-	0,50	2,10	-	-
6	T	0,60	beton	kielégítő	0,50	-	-	0,50	2,50	-	-
7	V	0,50	terméskő	kielégítő	0,50	-	-	0,50	-	-	bontott épület és fal
7/a	V	0,90	terméskő	kielégítő	0,60	-	-	0,60	-	-	-
9	W	0,20	-	-	nem mérhető	-	helyenként rossz-ki- elégítő	nem mérhető	9,20	mész- körm. agyag	azonnali helyre- állítás szükséges
9/a	W	0,20	-	kifogástalan	-	-	-	-	5,20	-	-
9/b	W	0,30	-	kielégítő	0,80	-	-	0,80	5,50	-	-
11	M	> 2,00	-	kielégítő	1,10	-	rossz	1,10	-	kötörm. költés agyag	épület támfallal
11/a	M	> 2,10	-	-	1,10	-	-	1,10	-	-	-
12	M	0,60	-	-	0,80	-	-	0,80	3,30- 4,10	-	azonnali helyreáll- tás
12/a	M	0,70	-	-	0,80	-	-	0,80	4,14	-	-
12/b	M	> 2,00	-	-	0,80	-	-	0,80	> 5,0	-	-
12/c	M	0,60	-	-	0,80	-	-	0,80	4,10	-	-
13	L	0,60	-	-	1,00	-	kielégítő	1,00	2,60	kötörm. költés agyag	növényzettel benőtt
13/a	L	0,50	-	-	0,60	-	-	0,60	6,50	-	-
13/b	L	0,80	-	-	0,60	-	-	0,60	4,90	-	-
13/c	L	2,00	-	-	0,60	-	-	0,60	> 5,40	-	-
13/d	L	1,00	-	-	0,60	-	-	0,60	4,40	-	-
14/a	M	1,00	-	-	0,80	-	rossz	0,80	-	kötörm. költés agyag	repedések, dőlés azonnali helyreállítás
18	F	0,80	-	-	nem mérhető	-	kielégítő	nem mérhető	3,45	iszapos agyag	-
19	E	0,10	-	-	nem mérhető	-	kielégítő	nem mérhető	4,07	kötörm. költés agyag	növényzettel benőtt
20	G	0,55	-	-	-	-	jó	-	4,55	-	-
21	G	0,90	-	-	-	-	jó	-	3,90	-	-
23	B	0,20	-	kifogástalan	-	-	kielégítő	-	3,60 4,20	hísztes iszap	támfal felső része peresz
23/a	B	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/b	B	0,30	-	kielégítő	-	-	-	-	-	-	-