

Kiselemes fedésű tető bádogos ereszkialakításának anyagszükségletei.
(> 25° lejtésszög esetén, gyártási hossz: ≥ 2 m).

Anyag	Sík ereszszegelemek anyagszükséglete (Átlapolások 6 %, szabáshulladék 2 %, 3,2 db férc és 6,5 db csavar/m)					
	ksz: 250 mm	súly/m	m ² /m	ksz: 333 mm	súly/m	m ² /m
TiZn 0,7 mm	0,25 x 5,04 x 1,08 =	1,361 kg	0,27 m²/m	0,333 x 5,04 x 1,08 =	1,814 kg	0,360 m²/m
TiZn 0,8 mm	0,25 x 5,76 x 1,08 =	1,555 kg		0,333 x 5,76 x 1,08 =	2,074 kg	
Bev. Ha. 0,6 mm	0,25 x 4,80 x 1,08 =	1,296 kg		0,333 x 4,80 x 1,08 =	1,728 kg	
Vörösréz 0,6	0,25 x 5,40 x 1,08 =	1,458 kg		0,333 x 5,40 x 1,08 =	1,944 kg	
Al 0,7 mm	0,25 x 1,89 x 1,08 =	0,510 kg		0,333 x 1,89 x 1,08 =	0,680 kg	

Anyag	Rögzítőszegélemek anyagszükséglete (Szabáshulladék 5 %)					
	ksz: 250 mm	súly/m	m ² /m	ksz: 333 mm	súly/m	m ² /m
Hv. 0,6 mm	0,25 x 4,80 x 1,05 =	1,260 kg	0,263 m²/m	0,333 x 4,80 x 1,05 =	1,678 kg	0,350 m²/m
Hv. 0,8 mm	0,25 x 6,40 x 1,05 =	1,680 kg		0,333 x 6,40 x 1,05 =	2,238 kg	
Vörösréz 0,6	0,25 x 5,40 x 1,05 =	1,418 kg		0,333 x 5,40 x 1,05 =	1,888 kg	
Al 1,0 mm	0,25 x 2,70 x 1,05 =	0,709 kg		0,333 x 2,70 x 1,05 =	0,944 kg	

Az ereszszegelek kiterített szélessége legalább **250 mm**. A terítése és az alakja függ a tetőfelület lejtésétől, a tetőfedő elemek anyagától, alakjától, az épületszerkezeti helyzettől és a helyi időjárási viszonyoktól. Az ereszszegeleket a külső oldalon rögzítőszegélybe akasztva kell szerelni, a belső oldalon pedig vízkorc-visszahajlításba akasztott férccekkel kell kivitelezni. Az ereszszegelek csatlakozásait és véglezárásait is – a kiselemes fedéshez hasonlóan –, vízzáróan kell elkészíteni. Ezt módosíthatja az alkalmazott fedési mód és a helyi időjárási viszonyok. A cseppentőszegély az alátét héjazat ereszszegeleke, melyre a második vízelvezető réteget – a lejtésszöghöz tartozó függőleges vízküszöb-átfedéssel – rá kell vezetni és 20° alatti tetőlejtésnél ragasztással rögzíteni szükséges.